

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Rilasciato ai sensi del D.M. 06/08/2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), in ottemperanza alla necessità di redigere l'Asseverazione da parte di un tecnico abilitato al fine di ottenere le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. La seguente dichiarazione esplicita i requisiti previsti dal D.Lgs. 199/2021 allegato IV, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026. (Requisiti minimi* per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento).

MCZ GROUP S.P.A. **ATTESTA** che i seguenti generatori di calore a biomassa a marchio **MCZ**

UNI EN 16510-2-6: APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO ALIMENTATI A PELLETT < 50 kW
(definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

- **Elenco prodotti a 5 stelle secondo D.M. 7.11.2017 n. 186** (utilizzabili per tutti i casi di sostituzione totale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa)*

SELECTA 15HQ S1 - SELECTA 20HQ S1

SELECTA 30HQ S1 - SELECTA 30HQ ACS S1

TECHNA SMARTCLEAN 21 - TECHNA SMARTCLEAN 21 + "ZERO EMISSION"

TECHNA SMARTCLEAN 27 - TECHNA SMARTCLEAN 27 + "ZERO EMISSION"

TECHNA SMARTCLEAN 32 - TECHNA SMARTCLEAN 32 + "ZERO EMISSION"

- Come da definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i. appartengono alla categoria delle Caldaie a biomassa < 500 kW UNI EN 303-5
- Hanno un rendimento utile minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'allegato 2 del Dlgs 28/2011);
- Sono provvisti di certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
- Sono progettati per il funzionamento con pellet di origine vegetale conforme alle classi A1 e A2 di cui alla norma UNI EN ISO 17225-2;
- Le caldaie sono conformi alla Classe 5 di cui alla norma UNI EN 303-5;
- Devono inoltre rispettare i requisiti previsti nell'allegato G al DM 06/08/2020 e nell'allegato IV del D.Lgs. 199/2021, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026

MCZ GROUP

- L'installazione deve rispettare le normative locali per i generatori a biomassa;
- Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

* nel rispetto delle condizioni riferite all'allegato IV del D.Lgs. 199/2021, come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026.

Vigonovo di Fontanafredda, 04/02/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Gianluca Zorzi – R&D Manager)